

5

Inscrire le total des PCM sur chacun des tronçons des conduits principaux de ventilation ✓

→ vous serez alors en mesure de déterminer le débit total d'alimentation du bâtiment :

- **6 305 pcm** ( DÉBIT ALIM : rdc) ✓
- **7 370 pcm** ( DÉBIT ALIM : étage) ✓
- **13 675 pcm** ( DÉBIT ALIM : TOTAL pour le bâtiment) ✓