

Nomenclature des espaces								
Numéro	Nom	Type d'espace	Habitable	Limite supérieure	Nombre de personnes	Type de condition	Charge d'éclairage spécifiée	Charge de puissance spécifiée
201	Repos	Espace réservé au public/places assises - Palais des congrès	Oui	PLENUM	17	Chauffé et refroidi	840 W	542 W
202	Hall	Vestibule	Oui	PLENUM	0	Chauffé et refroidi	450 W	400 W
203	SDB Femmes Publiques	Toilettes	Oui	PLENUM	0.757509	Chauffé et refroidi	300 W	24 W
204	SDB Hommes Publiques	Toilettes	Oui	PLENUM	0.757509	Chauffé et refroidi	300 W	24 W
205	SDB Femmes Employées	Toilettes	Oui	PLENUM	1.566578	Chauffé et refroidi	180 W	51 W
206	SDB Hommes Employés	Toilettes	Oui	PLENUM	1.566578	Chauffé et refroidi	180 W	51 W
207	Accueil	Salle de réception/d'attente - Centre de transports	Oui	PLENUM	4	Chauffé et refroidi	495 W	400 W
208	Corridor Administrateurs	Couloir/Zone de circulation	Oui	PLENUM	0	Chauffé et refroidi	720 W	161 W
209	Corridor Assemblée	Couloir/Zone de circulation	Oui	PLENUM	0	Chauffé et refroidi	360 W	87 W
210	Corridor Central	Couloir/Zone de circulation	Oui	PLENUM	0	Chauffé et refroidi	720 W	157 W
211	Salle des Serveurs	Electrique/Génie climatique	Non	PLENUM	0	Refroidi	180 W	28 W
212	Conférence	Salle de conférence/polyvalente	Oui	PLENUM	8	Chauffé et refroidi	600 W	1200 W
213	Réunion	Salle de conférence/polyvalente	Oui	PLENUM	8	Chauffé et refroidi	450 W	1200 W
215	Taxes	Bureau - Espace fermé	Oui	PLENUM	3	Chauffé et refroidi	495 W	1100 W
216	Photocopies	Local technique - Usine	Oui	PLENUM	3	Chauffé et refroidi	300 W	2850 W
217	Archives	Stockage actif	Non	PLENUM	0	Ventilé	300 W	48 W
218	Permis	Bureau - Espace ouvert	Oui	PLENUM	2	Chauffé et refroidi	270 W	500 W
219	Attente	<Bâtiment>	Oui	PLENUM	6	Chauffé et refroidi	615 W	150 W
220	Urbanisme	Bureau - Espace fermé	Oui	PLENUM	1	Chauffé et refroidi	400 W	250 W
221a	Salle du Conseil	Salle de conférence/polyvalente	Oui	PLENUM	12	Chauffé et refroidi	1240 W	2850 W
221b	Président	Bureau - Espace ouvert	Oui	PLENUM	1	Chauffé et refroidi	325 W	800 W
222	Cuisinette	Restaurant	Oui	PLENUM	15	Chauffé et refroidi	1260 W	3910 W
223	Loisirs	Bureau - Espace fermé	Oui	PLENUM	1	Chauffé et refroidi	345 W	250 W
224	Ascenseur	Electrique/Génie climatique	Non	PLENUM	0.139664	Soumis à aucune condition	100 W	15 W
225	Entretien & Infrastructures	Bureau - Espace fermé	Oui	PLENUM	2	Chauffé et refroidi	510 W	650 W
226	Escalier Ouest	Escalier	Non	PLENUM	0	Ventilé	335 W	50 W
227	Escalier Est	Escalier	Non	PLENUM	0	Ventilé	335 W	50 W
228	Maire	Bureau - Espace fermé	Oui	PLENUM	1	Chauffé et refroidi	330 W	600 W

Mairie

75, rue Duquet,
Nicolet, PQ

CENTRE DE FORMATION DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

www.cfnt.qc.ca

No.	Description	Date

TABLEAU - ESPACES

No. du projet : 0007b

Date : 2035-10-26

Dessiné par : Ton Nom

Vérifié par : Linda Lemieux

M-901

Échelle:

Nomenclature des zones CVC					
Nom	Air neuf par personne	Point de consigne du chauffage	Température d'air de chauffage	Point de consigne du refroidissement	Température d'air de refroidissement
Administration	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Copies - Serveurs - Archives	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Corridors	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Diner - Accueil - Repos	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Escaliers & Ascenseur	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Par défaut	0.00 CFM	70 °F	90 °F	74 °F	54 °F
Permis & Urbanisme	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Réunions	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F
Salles de Bain	10.00 CFM	70 °F	88 °F	72 °F	54 °F

Mairie
75, rue Duquet,
Nicolet, PQ

CENTRE DE FORMATION DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
www.cfnt.qc.ca

No.	Description	Date

TABLEAU - ZONES	
No. du projet : 0007b	M-902
Date : 2035-10-26	
Dessiné par : Ton Nom	
Vérifié par : Linda Lemieux	
Échelle:	